

仕 様 書

1 概 要

- (1) 件 名 令和元年度小郡市役所庁舎外30施設電力需給
- (2) 需給場所 「別添資料」のとおり
- (3) 用 途 官公庁舎等

2 仕 様

(1) 供給電気方法等

「別添資料」のとおり

(2) 契約電力・予定使用電力量

ア 契約電力 4, 031kW (各施設合計)

(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)

イ 契約期間中の予定使用電力量 5, 230, 035kWh (各施設合計)

月別予定使用電力量は、別紙5のとおりとする。

(3) 需給期間

自 令和2年1月1日 00:00 至 令和2年12月31日 24:00

3 その他

- (1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- (2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
- (3) 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適当となった場合は、双方協議の上、契約単価を変更することが出来る。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更には、上記標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。
- (4) 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、一般送配電事業者と調整することとする。
- (5) 事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこととする。
- (6) この仕様書に定めのない事項については、九州管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、当該職員の指示に従うものとする。

令和元年度小郡市役所庁舎外30施設電力需給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	住所	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	小郡市役所庁舎	福岡県小郡市小郡255番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	233	435,355	100
2	小郡市役所庁舎(南別館)	福岡県小郡市小郡283番地13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	53	59,979	100
3	河北苑	福岡県小郡市大保514番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	163	138,732	100
4	高齢者社会活動支援センター	福岡県小郡市福童688ー1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	46	41,215	100
5	小郡市総合保健福祉センター あすてらす	福岡県小郡市二森1167番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	331	1,086,167	100
6	味坂小学校	福岡県小郡市八坂456番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	73	96,980	100
7	小郡小学校	福岡県小郡市小坂井288番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	202	234,732	100
8	御原小学校	福岡県小郡市ニタ316番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	76	85,674	100
9	立石小学校	福岡県小郡市吹上968番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	76	102,990	100
10	三国小学校	福岡県小郡市力武1012番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	195	172,497	100
11	大原小学校	福岡県小郡市大保1394番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	133	181,416	100
12	のぞみが丘小学校	福岡県小郡市希みが丘五丁目2番地17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	148	153,479	100
13	東野小学校	福岡県小郡市小郡2409-4.	交流3相4線式	6,000	6,000	60	172	158,322	100
14	宝城中学校	福岡県小郡市八坂26ー1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	71	69,861	100
15	大原中学校	福岡県小郡市小郡772	交流3相3線式	6,000	6,000	60	95	109,548	100
16	立石中学校	福岡県小郡市吹上1045	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	75,389	100
17	小郡中学校	福岡県小郡市寺福童668	交流3相3線式	6,000	6,000	60	87	115,648	100
18	三国中学校	福岡県小郡市美鈴が丘5-15ー1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	180	237,068	100
19	小郡市生涯学習センター	福岡県小郡市大板井1180番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	259	329,267	100
20	小郡市文化会館	福岡県小郡市大板井136番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	343	349,733	100
21	味坂校区コミュニティセンター	福岡県小郡市下西簾坂253ー1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	32	26,211	100
22	御原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市稻吉437-11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	36	23,508	100
23	立石校区コミュニティセンター	福岡県小郡市干潟2056-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	42	27,061	100
24	三国校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢4196-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	82	97,604	100
25	小郡校区コミュニティセンター	福岡県小郡市寺福童859番地51	交流3相3線式	6,000	6,000	60	40	35,694	100
26	東野校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢83番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	108	77,780	100
27	大原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市大保1495番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	80	39,810	100
28	小郡市体育館	福岡県小郡市大板井279ー1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	92	204,312	100
29	小郡市埋蔵文化財調査センター	福岡県小郡市三沢5147番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	63	47,696	100
30	給食センター	福岡県小郡市大保1476番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	116	149,826	100
31	小郡運動公園	福岡県小郡市大保427番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	337	266,481	100
総計			—	—	—	—	4,031	5,230,035	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙5とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに
特定規模需要選択供給条件による。

※4 No12 のぞみヶ丘小学校については、現在増築工事中であり令和2年4月1日よりキュービクルの設備内容が下記のとおり変更予定である。
旧(電灯変圧器100KVA+動力変圧器300KVA)⇒新(150KVA+600KVA)