仕　様　書

1　概　要

（1）件　　名　　令和２年度小郡市役所庁舎外３０施設電力需給

（2）需給場所　　「別添資料」のとおり

（3）用　　途　　官公庁舎等

2　仕　様

（1）供給電気方法等

「別添資料」のとおり

（2）契約電力・予定使用電力量

ア　　契約電力　　３，８９２ｋＷ（各施設合計）

（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、３０分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）

イ　　契約期間中の予定使用電力量　５，０５５，９８２ｋＷｈ（各施設合計）

月別予定使用電力量は、別紙５のとおりとする。

（3）需給期間

自 令和３年１月１日 ００：００　至 令和３年１２月３１日 ２４：００

3　その他

（1）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。

（2）各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。

（3）契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適当となった場合は、双方協議の上、契約単価を変更することが出来る。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更には、上記標準供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。

（4）電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、一般送配電事業者と調整することとする。

（5）事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこととする。

（6）この仕様書に定めのない事項については、九州管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、当該職員の指示に従うものとする。

令和2年度小郡市役所庁舎外30施設電力需給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	住所	供給方式	標準電圧（V）	計量電圧（V）	標準周波数（Hz）	予定契約電力（Kw）※1	予定使用量（KWh）※2	力率（%）
1	小郡市役所庁舎	福岡県小郡市小郡255番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	220	410,842	100
2	小郡市役所庁舎（南別館）	福岡県小郡市小郡283番地13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	55	56,607	100
3	河北苑	福岡県小郡市大保514番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	147	142,756	100
4	高齢者社会活動支援センター	福岡県小郡市福童688－1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	52	36,495	100
5	小郡市総合保健福祉センターあすてらす	福岡県小郡市二森1167番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	331	980,100	100
6	味坂小学校	福岡県小郡市八坂456番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	77	95,745	100
7	小郡小学校	福岡県小郡市小板井288番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	230	257,553	100
8	御原小学校	福岡県小郡市二タ316番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	80,194	100
9	立石小学校	福岡県小郡市吹上968番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	74	98,192	100
10	三国小学校	福岡県小郡市力武1012番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	295	260,716	100
11	大原小学校	福岡県小郡市大保1394番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	136	178,362	100
12	のぞみが丘小学校	福岡県小郡市希みが丘五丁目2番地17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	172	158,141	100
13	東野小学校	福岡県小郡市小郡2409-4.	交流3相4線式	6,000	6,000	60	159	155,921	100
14	宝城中学校	福岡県小郡市八坂26-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	68	62,538	100
15	大原中学校	福岡県小郡市小郡772	交流3相3線式	6,000	6,000	60	88	110,039	100
16	立石中学校	福岡県小郡市吹上1045	交流3相3線式	6,000	6,000	60	63	68,317	100
17	小郡中学校	福岡県小郡市寺福童668	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	114,713	100
18	三国中学校	福岡県小郡市美鈴が丘5-15-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	181	233,458	100
19	小郡市生涯学習センター	福岡県小郡市大板井1180番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	209	296,919	100
20	小郡市文化会館	福岡県小郡市大板井136番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	279	317,186	100
21	味坂校区コミュニティセンター	福岡県小郡市下西鰺坂253-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	30	27,336	100
22	御原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市稲吉437-11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	27	22,627	100
23	立石校区コミュニティセンター	福岡県小郡市干潟2056-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	29	21,929	100
24	三国校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢4196-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	77	88,056	100
25	小郡校区コミュニティセンター	福岡県小郡市寺福童859番地51	交流3相3線式	6,000	6,000	60	30	32,388	100
26	東野校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢83番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	72,738	100
27	大原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市大保1495番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	38,960	100
28	小郡市体育館	福岡県小郡市大板井279－1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	79	194,132	100
29	小郡市埋蔵文化財調査センター	福岡県小郡市三沢5147番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	59	45,770	100
30	給食センター	福岡県小郡市大保1476番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	97	138,580	100
31	小郡運動公園	福岡県小郡市大保427番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	328	258,672	100
総計			―	―	―	―	3,892	5,055,982	―

※1　契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2　月別の予定使用量は別紙5とする。

※3　力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

※4　No.1及びNo.2については、令和3年度に照明のLED化を実施する予定である。時期は未定。