

令和8年度小郡市役所庁舎外28施設電力需給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	住所	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	小郡市役所庁舎	福岡県小郡市小郡255番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	212	399,488	100
2	小郡市役所庁舎(南別館)	福岡県小郡市小郡283番地13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	48	50,165	100
3	河北苑	福岡県小郡市大保514番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	189	214,575	100
4	高齢者社会活動支援センター	福岡県小郡市福重688-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	46	51,115	100
5	小郡市総合保健福祉センター あすてらす	福岡県小郡市二森1167番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	329	885,389	100
6	味坂小学校	福岡県小郡市八坂456番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	98	111,982	100
7	小郡小学校	福岡県小郡市小坂井288番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	298	299,412	100
8	御原小学校	福岡県小郡市二ツ316番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	134	135,461	100
9	立石小学校	福岡県小郡市吹上968番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	91	114,346	100
10	三国小学校	福岡県小郡市力武1012番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	341	322,299	100
11	大原小学校	福岡県小郡市大保1394番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	198	231,447	100
12	東野小学校	福岡県小郡市小郡2409-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	199	172,328	100
13	のぞみが丘小学校	福岡県小郡市希みが丘五丁目2番地17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	282	338,700	100
14	宝城中学校	福岡県小郡市八坂26-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	71	86,296	100
15	大原中学校	福岡県小郡市小郡772	交流3相3線式	6,000	6,000	60	151	158,662	100
16	立石中学校	福岡県小郡市吹上1045	交流3相3線式	6,000	6,000	60	66	77,914	100
17	小郡中学校	福岡県小郡市寺福重668	交流3相3線式	6,000	6,000	60	115	134,058	100
18	三国中学校	福岡県小郡市美鈴が丘5-15-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	224	275,302	100
19	小郡市生涯学習センター	福岡県小郡市大坂井1180番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	136	253,026	100
20	小郡市文化会館	福岡県小郡市大坂井136番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	428	317,189	100
21	味坂校区コミュニティセンター	福岡県小郡市下西静坂253-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	30	23,627	100
22	御原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市稻吉437-11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	31	22,631	100
23	立石校区コミュニティセンター	福岡県小郡市千満2056-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	26	25,663	100
24	三国校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢4196-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	67	57,521	100
25	小郡校区コミュニティセンター	福岡県小郡市寺福重859番地51	交流3相3線式	6,000	6,000	60	37	30,578	100
26	東野校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢83番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	81	73,064	100
27	大原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市大保1495番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	51	37,358	100
28	小郡市理産文化財調査センター	福岡県小郡市三沢5147番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	64	81,591	100
29	小郡運動公園	福岡県小郡市大保427番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	297	231,329	100
総計			—	—	—	—	4,320	5,192,516	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙3とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。