令和9年度小郡市役所庁舎外28施設電力需給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名	住所	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	小郡市役所庁舎	福岡県小郡市小郡255番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	227	380,607	100
2	小郡市役所庁舎(南別館)	福岡県小郡市小郡283番地13	交流3相3線式	6,000	6,000	60	48	45,131	100
3	河北苑	福岡県小郡市大保514番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	171	212,260	100
4	高齢者社会活動支援センター	福岡県小郡市福童688－1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	52	51,242	100
5	小郡市総合保健福祉センターあすてらす	福岡県小郡市二森1167番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	346	885,389	100
6	味坂小学校	福岡県小郡市八坂456番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	97	107,446	100
7	小郡小学校	福岡県小郡市小板井288番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	319	291,857	100
8	御原小学校	福岡県小郡市二タ316番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	148	132,484	100
9	立石小学校	福岡県小郡市吹上968番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	91	112,975	100
10	三国小学校	福岡県小郡市力武1012番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	341	306,981	100
11	大原小学校	福岡県小郡市大保1394番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	200	226,846	100
12	東野小学校	福岡県小郡市小郡2409-4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	162	165,590	100
13	のぞみが丘小学校	福岡県小郡市希みが丘五丁目2番地17	交流3相3線式	6,000	6,000	60	256	284,353	100
14	宝城中学校	福岡県小郡市八坂26-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	76	85,488	100
15	大原中学校	福岡県小郡市小郡772	交流3相3線式	6,000	6,000	60	149	156,700	100
16	立石中学校	福岡県小郡市吹上1045	交流3相3線式	6,000	6,000	60	63	74,422	100
17	小郡中学校	福岡県小郡市寺福童668	交流3相3線式	6,000	6,000	60	120	132,177	100
18	三国中学校	福岡県小郡市美鈴が丘5-15-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	229	255,326	100
19	小郡市生涯学習センター	福岡県小郡市大板井1180番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	128	237,692	100
20	小郡市文化会館	福岡県小郡市大板井136番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	442	347,111	100
21	味坂校区コミュニティセンター	福岡県小郡市下西鄒坂253-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	27	23,834	100
22	御原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市稲吉437-11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	24	22,191	100
23	立石校区コミュニティセンター	福岡県小郡市干潟2056-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	34	25,173	100
24	三国校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢4196-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	74	60,935	100
25	小郡校区コミュニティセンター	福岡県小郡市寺福童859番地51	交流3相3線式	6,000	6,000	60	34	29,469	100
26	東野校区コミュニティセンター	福岡県小郡市三沢83番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	80	72,268	100
27	大原校区コミュニティセンター	福岡県小郡市大保1495番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	46	34,049	100
28	小郡市埋蔵文化財調査センター	福岡県小郡市三沢5147番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	68	60,787	100
29	小郡運動公園	福岡県小郡市大保427番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	297	233,687	100
総計			－	－	－	－	4,349	5,054,470	－

※1　契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2　月別の予定使用量は別紙3とする。

※3　力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

※4　No6からNo18については、体育館空調新設工事の予定がありキュービクルの設備内容が変更になる可能性があります。